

HAVARIJNÍ PLÁN

společnosti ARMEX ENERGY a.s.
pro LDS: Benešovská, 405 02 Děčín

Aktualizováno: leden 2024

Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence:	ARMEX ENERGY a.s. (dále jen „Společnost“)
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	272 66 141
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
Korespondenční adresa:	Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
Číslo licence:	120604964 (distribuce elektřiny)
Vymezené území:	LDS ARMEX, Benešovská č. parc. 3027/1, 405 02 Děčín

1. Popis LDS

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území obce Děčín, katastrální území Děčín, na adrese Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín. LDS je napájena z trafostanic(e) 35/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě nájemního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 35 kV distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 35 kV probíhá prostřednictvím 1 transformátorové stanice (2x transformátor 400 kVA v paralelním chodu).

2. Organizační schéma

Společnost je zapsána v B 1602/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

3. Přehled dodavatelů a odběratelů

Pro rok 2024 a dále je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost ARMEX ENERGY a.s., IČ 27266141, se sídlem: Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy č. 19_VN_1009008306 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

4. Regulační plán

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností: ELEKTRO 3B, s.r.o.

6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 35 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 35 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzoomění

7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

8. Plán vyzoomění

Interní:

Funkce	Kontaktní osoba	E-mail	Telefon
Manažer BO	Jakub Macháček	jakub.machacek@armexenergy.cz	606728642
Smluvní evidence	Petr Svoboda	Petr.Svoboda@armexenergy.cz	727929147

Externí:

Funkce	Kontaktní osoba	Telefon
Havarijní servis TS (VN)	ELEKTRO 3B, s.r.o.	725 588 904
Údržba objektu (poruchy NN)	ELEKTRO 3B, s.r.o.	725 588 904
Nadřazený distributor – poruchy	ČEZ Distribuce, a.s	840 850 860

Tísňová volání:

Organizace	Telefon
Lekařská služba první pomoci	155
Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Integrovaný záchranný systém	112

9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyrozumění.

10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka areálu na adrese: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín

11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení

LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností ELEKTRO 3B, s.r.o. (havarijní servis) a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v lednu 2024, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 1.1.2024



.....
ELEKTRO 3B, s.r.o.

